

А К Т
совместной проверки объектовых пожарных водоисточников

Мы, нижеподписавшиеся: представитель администрации
(объекта) ГБУ Ножай-Юртовский реабилитационный центр
Представитель 30 ПСЧ начальник караула, л-т. вн. службы. Ш.А. Ахматханов
составили настоящий акт в том, что в период с 01.04.21г. по 26.04.21г. проведена
проверка технического состояния пожарных водоисточников.

Результат проверки

| Кол-во ПГ(ПВ) | Адрес, ПГ, ПВ | Состояние |
|---------------|---|-----------|
| 1 | Ножай-Юртовский район с. Ножай-Юрт ул. А.А. Кадырова №35 Реабилитационный центр ПВ-58 м ³ | исправно |

М.П.



Представитель администрации объекта

Директор

Чалаев С. А.

М.П.

Представитель 30 ПСЧ

Л-т. вн. сл. Ахматханов Ш.А. Ах

«21» 05 2021г.