

1
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

(наименование территориального органа МЧС России)

Чеченская Республика г. Грозный ул. У.Садаева (Тухачевского) 13. т.8 (8712)33-24-29 ф.8
(8712)33-22-41 E-mail: und_95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО НОЖАЙ-ЮРТОВСКОМУ
РАЙОНУ

(наименование органа государственного надзора)

с. Балансу ул. А-Х.Кадырова 1а, тел. 89287869364, E-mail: ond-13 @bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0044

по делу об административном правонарушении

620014002720217

(регистрационный индекс ПД)

«24» сентября 2021г.

(дата рассмотрения дела)

с. Балансу ул. А-Х.Кадырова 1а

(место рассмотрения дела)

Я, Государственный инспектор ОНД и ПР по Ножай-Юртовскому району лейтенант внутренней службы Махмудов Аюб Алиевич.

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление.)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев постановление прокуратуры об административном правонарушении от 13.09.2021г. установил, что должностное лицо:

Фамилия, имя, отчество Межидов Ваха Абдурахманович.

Дата и место рождения 07.01.1962, с.Ножай-Юрт Ножай-Юртовского района ЧИАССР

Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания, тел. с. Ножай-Юрт Ножай-Юртовского района.

Фактически проживающий(ая), тел.: с.Ножай-Юрт Ножай-Юртовского района

Документ, удостоверяющий личность Паспорт серия 9604 № 800506 выдан Старопромысловским РОВД г.Грозного ЧР 15.02.2005

Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: _____

Работающий(ая)/служащий(ая) ГБУ «Ножай-Юртовский Реабилитационный центр для несовершеннолетних» на 100 мест

(наименование и адрес организации, телефон)

24 сентября 2021г. в « » час. « » мин. при проведении неплановой, выездной проверки за соблюдением законодательства пожарной безопасности, в помещениях ГБУ Ножай-Юртовский реабилитационный центр для несовершеннолетних на 100 мест по адресу: с. Айти-Мохк ул. А.Х.Кадырова 35

допустил нарушения пожарной безопасности:

1. На объекте защиты руководитель организации, не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний. (осн. ППР в РФ №1479 от 16.09.2021г. п. 17, б);

2. На объекте защиты не размещены соответствующие знаки пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнём запрещено»

(ППР в РФ №1479 от 16.09.2021г. п. 11).

3 Здание не оборудовано молние защитой в целях исключения образования источников зажигания. (осн. ч. 1 ст. 50 № 123-ФЗ)

4 Не укомплектованы пожарные щиты немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов

5 В одном из блоков не работал блок автоматической пожарной сигнализации (осн. п 54, ППР в РФ №1479 от 16.09.2021г.

т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание

указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать

Инженера по ОТ и ПБ Межидова Ваха Абдурахмановича

фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица

ВИНОВНЫМ в совершении административного правонарушения, ответственность за которое
Предусмотрена **ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ**, и назначить ему наказание в виде

предупреждения

(мотивированное решение по делу)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.


Должностное лицо, вынесшее постановление:

Государственный инспектор ОНД и ПР по

Ножайскому району Махмудов А.А.

должностное лицо





подпись

Копию постановления получил(а)

«24» сентября 2021г.

дата, подпись

Межидов В.А.

фамилия, инициалы

Копию настоящего постановления направлена:

дата, № исх. документа; адрес направления дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Дата вступления в законную силу «03» октября 2021г.
(заключается при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа, сведения о вручении бланка платежного документа, содержащего указанную информацию (в случае наложения административного штрафа):

Индекс платежного документа: 364060

Р/С 03100643000000019400 в Управление Федерального Казначейства по Чеченской Республике

БИК: 019690001

ИНН: 2027001157

ОГРН: 1042002610275

КПП: 201401001

ОКТМО: 96701000

Получатель: Главное управление МЧС России по Чеченской Республике Счет № 04941784270

КБК: 17711601201010004140

Назначение платежа: Административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности №0044 от 24.09.2021

О Т М Е Т К А об исполнении постановления:

Постановление № 0044 от «24» сентября 2021г.г. исполнено: «__» _____ 20 г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: «__» _____ 20 г.

Исх. № _____

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный -8(8712) 33-24-25;